

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 52 пгт. Дружинино

623060, Свердловская область, Нижнесергинский район, пгт. Дружинино, ул. Железнодорожников 7а

Согласовано:
Председатель первичной
профсоюзной
организации


Абдуллина А.А.

Утверждено:
Заведующий
МКДОУ детский сад № 52


Королева Т.А.

**Инструкция о мерах пожарной безопасности
при проведении окрасочных работ
ИОТ-ПБ-006-2022**

Ответственный: Морозова Л.А., музыкальный руководитель.

Инструкция утверждена и согласована 26.08.2022
(Дата)

Действует инструкция с 01.09.2022.
(Дата)

Количество листов в инструкции: 2.

1. Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности определяет основные требования пожарной безопасности при производстве окрасочных работ (малярных работ) в ДОУ и является обязательной для выполнения всеми сотрудниками и работниками детского сада.
2. К работе допускается технический персонал, прошедший периодический медицинский осмотр, соответствующий инструктаж по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности, ознакомленный с данной инструкцией и не имеющий каких либо противопоказаний к выполнению такого рода работ.
3. Организация работ, устройства, размещение и эксплуатация окрасочного оборудования должны обеспечивать пожарную безопасность в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в РФ.
4. Для хранения порожней тары должна быть выделена специальная площадка вне окрасочного помещения. Порожняя тара должна своевременно удаляться с территории ДОУ.
5. Системы и установки автоматической противопожарной защиты, средства пожаротушения должны находиться в исправном состоянии, а работники должны уметь пользоваться ими.
6. Тару из-под лакокрасочных материалов следует очищать мягкими скребками и щетками (из меди или алюминия).
7. Обтирочные материалы после употребления необходимо складывать в металлические ящики с крышками и по окончании работы выносить из помещений в специально отведенные места.
8. Запрещается:
 - 8.1. Проводить в краскозаготовительных и окрасочных помещениях работы связанные с применением открытого огня и искрообразованием (сварочные работы, работы на наждачных точилах и т.д.);
 - 8.2. На окрасочных участках и в местах хранения красок и растворителей курить, разводить огонь, пользоваться паяльными лампами и электрическими паяльниками;
 - 8.3. Во избежание взрыва освещать изнутри спичками или другими источниками огня банки, ведра, сосуды и другую тару, в которых находятся (или находились) лакокрасочные материалы;
 - 8.4. Применять бензол, метанол и пиробензол в качестве растворителей и разбавителей для лакокрасочных материалов;
9. В случае возникновения пожара необходимо:
 - 9.1. Немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону 101, указав адрес объекта, что горит, имеется ли опасность для людей, а также свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение; поставить в известность заведующего ДОУ;
 - 9.2. Принять меры по эвакуации людей в соответствии с планом эвакуации;
 - 9.3. Отключить вентиляционное оборудование, электроэнергию и приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения (водой от внутренних пожарных кранов, огнетушителями);
 - 9.4. Покидая помещения, плотно закрыть все окна и двери для предотвращения доступа свежего воздуха в зону горения;
 - 9.5. Сообщить прибывшим пожарным подразделениям о причине возгорания, об обстановке на пожаре и принятых мерах.

Ответственный за пожарную безопасность Мисал, Мерзюкова