

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 52 пгт. Дружинино

623060, Свердловская область, Нижнесергинский район, пгт. Дружинино, ул. Железнодорожников 7а


Порядок действия при пожаре работника кладовщика

1. При обнаружении очага возгорания, работник первый обнаруживший пожар сообщает заведующему или лицу, его замещающему.
2. Получив сигнал о пожаре установленным сигналом или с помощью посыльного, в первую очередь открыть все эвакуационные выходы. Ликвидировать все возможные препятствия у выходов. Всех выходящих из здания людей направлять к безопасному месту, на ближайшую к выходным воротам игровую площадку, далее в школу №6
3. Доклад заведующему МКДОУ детского сада № 52 Т. А. Королевой, о количестве эвакуированных.
4. Контролировать процесс эвакуации, своевременно оказывать медицинскую помощь пострадавшим.

Ответственный: Шакирьянова Г.К.

Телефон вызова пожарной службы 8-343-98-46-6-84, или 112,01

Ответственный за пожарную безопасность



Л.А.Морозова

С порядком ознакомлены: