

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 52 пгт. Дружинино

623060, Свердловская область, Нижнесергинский район, пгт. Дружинино, ул. Железнодорожников 7а

Согласовано:

Председатель первичной
профсоюзной
организации

Абд

Абдуллина А.А

Утверждено:

Заведующий
МКДОУ детский сад № 52

С.А.

Королева Т.А

Расчет количества огнетушителей на помещения ДОУ (детского сада)

Согласно Правил противопожарного режима в Российской Федерации, глава

XIX:

465. Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей на объекте (в помещении) осуществляется в соответствии с приложениями 1 и 2 в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, предельной площади помещения, а также класса пожара.

468. В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже размещается не менее 2 ручных огнетушителей.

474. Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя не должно превышать 20 метров для общественных зданий и сооружений.

Согласно Приложения 1 общественные здания обеспечиваются огнетушителями исходя из расчета: 1 порошковый 10-литровый на 400 кв.м; или

1 порошковый 5-литровый огнетушитель на 200 кв.м.

Пример

расчета:

Если площадь ДОУ, например 4419 кв.м., то 4419 делим на 200, получится 22 огнетушителя 5-литровых.

Согласно действующим Правилам пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений, Правил противопожарного режима в Российской Федерации:

- Ручные огнетушители в детсадах должно навешивать на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от уровня пола до нижнего торца

огнетушителя или устанавливаются в пожарные шкафы совместно с пожарными кранами, в специальные тумбы или на пожарные стелы.

- Детские сады, расположенных в сельской местности, следует оборудовать пожарными постами с набором следующих первичных средств пожаротушения: огнетушители пенные емкостью 10 л или порошковые емкостью 5 л — 2 шт., ведра — 4 шт., топоры — 2 шт., лопаты — 2 шт., багры — 2 шт., лестницы приставные — 1 шт., бочки с водой емкостью 0,25 м³ — 2 шт. (на зимний период заменяются ящиками с песком емкостью по 0,25 м³).

Обязательно:

- В каждую группу ДОУ установить по 2 огнетушителя ОП-5
- На кухню (пищеблок) – 2 огнетушителя ОУ-3
- Прачечная (бельевая) - 1 ОП-5
- Электрощитовая - 1 ОУ-5
- Хоздвор - пожарный щит.

Ответственный за пожарную безопасность

Морозова Л.А. Морозова