

АКТ

результатов проведения практической отработки планов эвакуации

20.09.2022г.
(дата составления акта)

пгт. Дружинино
(место составления)

Наименование и адрес организации: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 52 пгт. Дружинино, пгт. Дружинино ул. Железнодорожников 7-а
20.09.2022 года в соответствии с Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1497 «О противопожарном режиме», руководствуясь письмами Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее - Главное управление МЧС России по Свердловской области) от 22.02.2022 № ИП-226-140 проведена отработка планов эвакуации работников организации и обслуживающего персонала в количестве 21 человек, детей в количестве 74 детей с привлечением следующих экстренных и иных заинтересованных служб: ПЧ 2/1 Тункин Дмитрий Геннадьевич
(указать наименование экстренной службы, Ф.И.О. должность представителя)

Фактическое время эвакуации составило 5 минут, что соответствует (не соответствует) расчетному времени эвакуации.

При проведении практической отработки планов эвакуации были выявлены следующие недостатки: не обесточено здание

(последовательно излагаются недостатки, явившиеся причиной недостаточно быстрой и безопасной эвакуации)

С работниками персоналом организации проведен инструктаж о соблюдении мер и правил пожарной безопасности на объекте и в быту.

Была доведена информация по обстановке с пожарами и гибелью людей на территории Нижнесергинского района. При проведении инструктажа были затронуты темы действий при пожаре, тушения пожара подручными средствами, соблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов, порядка оповещения людей и ответственных лиц о пожаре. Доведена информация об административной и уголовной ответственности граждан и должностных лиц за нарушения требований правил пожарной безопасности. При проведении инструктажа присутствовало 21 человек.

Руководитель организации: Т.А. Королева
(Ф.И.О.)



(подпись)

Представители экстренных
и иных заинтересованных служб: Д.Г. Тункин
(Ф.И.О.)



(подпись)

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 52 пгт. Дружинино

623060, Свердловская область, Нижнесергинский район, пгт. Дружинино, ул. Железнодорожников 7а

Согласовано:

Ответственный за пожарную безопасность

Морозова Л.А.

Утверждено:

Заведующий МКДОУ детский сад № 52

Королева Т.А.

ПЛАН

проведения тренировки по эвакуации людей при пожаре

Дата тренировки: 20.09.2022

Тема тренировки: «Эвакуация работников и детей организации в случае возникновения пожара на кухне».

Учебная цель: совершенствовать навыки работников и детей по быстрой эвакуации из здания при пожаре.

Время: 5 минут.

Состав участников: все работники и дети образовательной организации.

Ход тренировки

Время	Учебные вопросы	Действия руководителя	Действия обучаемых
10:00	1. Оповещение о возникновении пожара	1. Дает оповещение о возникновении пожара в детском саду 2. Контролирует действия работников детского сада	1. Ответственное лицо сообщает о пожаре в ближайшую пожарную часть Королева Т.А. (Кулик Ю.Н.) 2. Выключается приточно-вытяжная вентиляция всех помещений и подачу электрической энергии Работники кухни, Заведующий, ответственный по ОТ 3. С помощью установленного сигнала и посыльными оповещаются работники и дети о пожаре Третьякова О.В., Морозова Л.А.
10:00-10:05	2. Эвакуация людей из здания	1. Дает команду на эвакуацию людей из здания. 2. Контролирует действия работников и детей по эвакуации из здания	1. Открываются все эвакуационные выходы. Открываются ворота для проезда пожарной машины (Шакирьянова Г.К.) 2. Дети под руководством воспитателей быстро, без паники и суеты эвакуируются из здания согласно схеме эвакуации (воспитатели групп, младшие воспитатели 3. Проверяется отсутствие людей во всех помещениях (заведующий Королева Т.А.)
10:05	3. Проверка наличия работников и детей	1. Дает команду на проверку наличия работников и детей. 2. Принимает доклады о наличии людей	Воспитатели на месте сбора по спискам проверяют наличие детей и докладывают руководителю тренировки

Ответственный за пожарную безопасность Морозова Л.А.

Руководитель тренировки Королева Т.А.

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 52

623060, Свердловская область, Нижнесергинский район, пгт. Дружинино, ул.
Железнодорожников 7а

Приказ

«16» сентября 2022 года


№ 378

«О проведении тренировки по пожарной эвакуации из МКДОУ детского сада № 52»
В целях соблюдения в МКДОУ № 52 пгт. Дружинино «Правил противопожарного режима
в Российской Федерации»


ПРИКАЗЫВАЮ:

1. 20.09.2022 г. провести учебную тренировку по эвакуации из дошкольного образовательного учреждения.
2. Ответственному за пожарную безопасность Морозовой Л.А. провести подготовку к проведению тренировки в соответствии с утвержденным планом.
3. Сотрудникам ознакомиться с обязанностями воспитателей и персонала ДОУ при проведении практических тренировок по эвакуации детей при возникновении чрезвычайных ситуаций.
4. 16.09.2022, 19.09.2022 ответственному за пожарную безопасность Морозовой Л.А. провести занятия с персоналом ДОУ на тему «О действии персонала при эвакуации в случае возникновения пожара в детском саду» ИОТ-5-08-2022.
Ознакомить с планом проведения тренировки.
5. Утвердить план проведения практических тренировок по эвакуации детей и педагогического состава в ДОУ при возникновении чрезвычайных ситуаций, ответственный Королева Т.А.
6. Утвердить порядок действия воспитателей и персонала при проведении практических тренировок по эвакуации в ДОУ при возникновении чрезвычайных ситуаций, ответственный Королева Т.А.
7. 20.09.2022 г. составить акт о результатах проведения тренировки, ответственный Королева Т.А.
8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Заведующий:

 Т.А. Королева

С приказом ознакомлены:



623060, Свердловская область, Нижнесергинский район, пгт. Дружинино, ул.
Железнодорожников 7а

Приказ

«20» сентября 2022 года

№ 379

**Об итогах подготовки и проведения тренировки по пожарной
эвакуации**


В соответствии с пунктом 9 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организацию эвакуации воспитанников и работников из здания МКДОУ 20.09.2022 г. признать удовлетворительной.
2. Действия обслуживающего и педагогического персонала во время эвакуации признать удовлетворительными.
3. Действия членов добровольной пожарной дружины признать удовлетворительными.
4. Ответственному за пожарную безопасность Морозовой Ларисе Александровне, за четкую организацию эвакуации воспитанников и сотрудников из здания МКДОУ, объявить благодарность.
5. Всем работникам продолжить работу по реализации плана работы по обеспечению пожарной безопасности в МКДОУ на 2022-2023 учебный год, согласно своим должностным обязанностям, строго соблюдать противопожарный режим в здании и на территории МКДОУ детского сада № 52.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий:

Т.А. Королева



Лариса А. Морозова